

## Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

## Управление надзорной деятельности

## Главного управления МЧС России по Республике Коми

(наименование территориального органа МЧС России)

167000, г. Сыктывкар, ул. Советская, д. 9, тел., факс: 28-59-34, <u>e-mail-ogpnrk@gukomi.ru</u> (указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

## Отдел надзорной деятельности г. Воркуты УНД ГУ МЧС России по РК

(наименование отдела (отделения) надзорной деятельности)

169901, г. Воркута, ул. Пушкина, д.26, тел./факс (82151) 3-02-30, тел: 3-91-36, e-mail: Vorkuta-gpn@yandex.ru вается апрес места нахождения отдела (отделения) надзорной деятельности, номер телефона (факса), электронный адрес)

г. Воркута	,			<b>«</b>	09	»	февра		_	15	года.
(место составления акта)		*					(дата сос	тавления	акта)		
	<b>8</b>								час.	авления	мин. акта)
		АКТ П	POBE	РКИ				4			
	по результа	атам рас	ссмот	оения	я заяі	влен	ния		5 I I I		
		№	11								

фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), государственного (-ых) инспектора (-ов) по пожарному надзору, проводившего (-их) обследование, рассматривавшего заявление)

в период:

февраля 20 15 10 час. 30 мин. по 11 час. 43 мин. января

проведено обследование документов, объекта защиты заинтересованного лица на территории, в зданиях и сооружениях:

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 53 «Радость»

(наименование объекта юридического лица или индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

расположенного (-ых) по адресу:

г. Воркута, ул. Тиманская, 12Б

при обследовании совместно с:

Заведующей Тараторкиной Татьяной Викторовной

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) представителя заинтересованного лица работников, присутствовавших при проведении обследования, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) гражданина, владельца собственности, имущества и т.п.)

по результатам которого установлено:

1) краткая характеристика пожарной опасности объекта защиты:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 53 «Радость» - функциональная пожарная опасность Ф 1.1 - здание детского дошкольного об разовательного учреждения; расположено в трехэтажном здании, общей площадью -49а

<u>Несущие элементы здания железобетонные (R90), наружные стены кирпич (E15), перекры-</u> тия железобетонные (REI45), 2-ой степени огнестойкости, отопление центральное водяное, освещение электрическое. Помещения оборудованы автоматической пожарной сигнализацией (АУПС), с применением дымовых пожарных извещателей, а также системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ). Помещения обеспечены первичными средствами пожаротушения.

зданий и помещений, расположенных на территории объекта защиты), количество зданий, их этажность, размеры в плане. Основные характеристики инженерного оборудования (отопление, вентиляция, электроснабжение). Приводится описание: пожарной опасности строительных материалов отсеков), их конструктивной и функциональной пожарной опасности, приводится общая характеристика систем противопожарной защиты и выполненные режимные мероприятия)

2) в ходе обследования установлено: нарушений не выявлено

Пункт (абзац пункта) и наименова-Вид нарушения требований пожарной безопасние нормативного правового акта No ности с указанием конкретного места выявлен-Российской Федерации и (или) нор- $\Pi/\Pi$ мативного документа по пожарной ного нарушения безопасности, требования которого(ых) нарушены 1 С Актом по результатам рассмотрения заявления ознакомлен: Заведующая Тараторкина Татьяна Викторовна (Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, фамилия, инициалы руководителя или иного должностного лица организации, фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, их законных представителей, а также лиц, присутствовавших при проведении обследования) февраля 20 15 г. Акт составлен в двух экземплярах, копию получил: Заведующая Тараторкина Татьяна Викторовна (фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, фамилия, инициалы руководителя организации, фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, владельца собственности, имущества и т.п. (гражданина) Вывод по результатам обследования: Помещения Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 53 «Радость» соответствуют требованиям пожарной безопасности. « 09 » февраля 20 15 г.

Обследование проводил:

Государственный инспектор г. Воркуты по пожарному надзору Петрина И.А.

(должность, фамилия, государственного инспектора по пожарному надзору)

«<u>09</u>» февраля 2015 г.



<sup>\*</sup> Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору. Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Республике Коми 8(8212) 299-999